

Fastighetsbeteckning:.....

Datum:.....

Diarienummer:.....

Byggherre:.....

Kontrollplan PBL

Installation eller ändring av eldstad/rökkanal

Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i PBL (2010:900), PBF (2011:338) samt föreskrifterna i gällande BBR. Kontrollplanen är ett utdrag av de viktigaste punkterna i ovanstående lagar och föreskrifter som ska kontrolleras i detta projekt.

Kontroller som ska utföras som egenkontroller ska noteras med **E**, av sakkunnig med **S**, av kontrollansvarig med **K**.

Kontrollpunkter	Datum	Kont	Namnteckning	Anmärkning
Eldstad/rökkanal är typ- och miljögodkänd.			
Eldstad och eldstadsplan är monterade enligt tillverkarens anvisningar.			
Rökkanal är monterad enligt tillverkarens anvisningar (minst en meter över taktäckningen) och dels mynnar över nock samt är utformad så att olägenheter inte uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning.			
Eldstad, rökkanal är åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion.			
Uppstigningsanordning på skorsten monterad vid höjden >1.2 m över takgenombrott.			
Glidskyddet är monterat vid sidan av takstegen.			
Intyg efter utförd installation/kontroll av skorstensfejarmästare/brandskyddskontrollant.			
Överensstämmelse med anmälan/handlingar.			

Vid installation eller byte av panna ska även nedanstående punkter kontrolleras

Pannrum avskilt i brandklass EI 30. Skydd mot explosioner/säkerhetsanordningar är monterade, t ex säkerhetsventiler, termisk temperaturbegränsare. Automatisk verkande reglerutrustning är monterad.			
--	--	--	-------------------------	--

Innan eldstad/rökkanal tas i bruk ska ifylld kontrollplan samt intyg från skorstensfejarmästare/brandskyddskontrollant skickas till byggnadsnämnden. Därefter ska byggnadsnämnden med ett slutbesked godkänna att åtgärder som avses i startbeskedet ska anses slutförda och anläggningen får tas i bruk.

Samtliga kontroller har genomförts enligt kontrollplanen.

.....
Kontrollansvarig

.....
Ort och datum

.....
Byggherre