

# Frister för brandskyddskontroll

*I enlighet med Statens räddningsverks föreskrifter och allmänna råd (SRVFS 2005:9)*

## Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Frist	Tillämpningskriterier
2 år	Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja
4 år	Om eldning med sådana bränslen sker i mycket begränsad omfattning eller om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare
4 år	Om eldning sker med annat bränsle

## Kökspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder

2 år	Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja
4 år	Om eldning sker med annat bränsle
8 år	Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus

## Lokaleldstäder

2 år	Om eldning sker i lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden finns
4 år	Om eldning sker med annat bränsle
8 år	Om lokaleldstaden inte är den primära källan för uppvärmning
8 år	Om eldning sker uteslutande med gas eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus.

## Imkanaler

2 år	För imkanaler skall kontrollfristen vara två år.
------	--